

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

**Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la
Producción**

**La Turbina a Gas como Solución Emergente a la Problemática
Energética del País**

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERO MECÁNICO

Presentada por:

Pedro Gerardo Peña Montoya

GUAYAQUIL- ECUADOR

Año: 2009

A G R A D E C I M I E N T O

A todas las personas que de un modo u otro colaboraron en la realización de este trabajo, y especialmente para el Ing. Rafael Drouet, Director de Tesis, por su invaluable ayuda.

DEDICATORIA

A MIS PADRES

A MIS HERMANAS

A MI ESPOSA

A MIS HIJOS

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

**DR. KLEBER BARCIA V.
DELEGADO POR EL DECANO
DE LA FIMCP
PRESIDENTE**

**ING. RAFAEL DROUET C.
DIRECTOR DE TESIS**

**ING. JORGE DUQUE R.
VOCAL**

DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponde exclusivamente, y el patrimonio intelectual de la misma, a la **ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL**"

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

PEDRO GERARDO PEÑA MONTOYA

RESUMEN

Este trabajo enfoca en su primera parte (Capítulos 1 y 2) la problemática en lo que a abastecimiento de energía eléctrica respecta a nivel nacional, en ésta primera parte se toman datos cronológicos investigados en varios medios de comunicación social, datos que fueron confirmados al concurrir al Colegio de Ingenieros Eléctricos en la ciudad de Guayaquil. Se recopilan datos extraídos del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (CENACE), con el objetivo de dar a conocer la capacidad instalada con la que cuenta el país y al mismo tiempo observar la demanda de energía que se debería satisfacer. Luego se realiza un trabajo de campo en el cual se observa y analiza el funcionamiento de las centrales térmicas a vapor y a gas, tomando como base de estudio a la central a vapor de la Trinitaria y a las centrales a gas Gonzalo Zevallos y ELECTROQUIL, ubicadas todas en la ciudad de guayaquil, (Capítulos 3 y 4). Se verificó en varias visitas realizadas a la central a gas de ELECTROQUIL el funcionamiento y mantenimiento de una unidad a gas (Capítulos 5, 6 y 7). Finalmente (Capítulos 8 y 9) se comparan datos sobre el tiempo de montaje y costos de instalación de los diversos sistemas energéticos en nuestro medio, para poder realizar la conclusión de instalar más centrales a gas para contrarrestar el déficit energético del país en el menor tiempo posible.

ÍNDICE GENERAL

RESUMENI
ÍNDICE GENERALII
ABREVIATURASIX
SIMBOLOGIAXI
ÍNDICE DE FIGURASXII
ÍNDICE DE TABLASXIV
ÍNDICE DE PLANOS (DIAGRAMAS DE LOS SISTEMAS AUXILIARES)XV
INTRODUCCIÓN1

	Pág.
CAPÍTULO 1	
1. ASPECTOS GENERALES	2
1.1 Resumen de la problemática energética en el país.....	2
1.2 Los problemas de los apagones y su incidencia en la economía del país.....	3
1.3 La instalación de centrales de generación eléctrica como única solución	4
 CAPÍTULO 2	
2. LA PROBLEMATICA ENERGETICA EN EL PAIS	7
2.1 Capacidad instalada del país.	7
2.2 Centrales termoeléctricas.....	7
2.3 Centrales hidroeléctricas.....	7

CAPÍTULO 3

3. COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GENERACION MÁS COMUNES

3.1 Sistema Hidroeléctrico.....	14
3.1.1. El Embalse.	15
3.1.2. La Presa.	15
3.1.3. Canal de derivación.....	15
3.1.4. Chimenea de equilibrio.....	15
3.1.5. Tubería de presión.....	15
3.1.6. Casa de Máquinas.....	16
3.1.7. Tubería de Desagüe.....	16
3.2. Sistema Térmico-Vapor.....	18
3.2.1. Caldera.....	19
3.2.2. Turbina.....	19
3.2.3. Generador Eléctrico.....	19
3.2.4. Condensadores.....	20
3.2.5. Precalentadores de aire.....	20
3.2.6. Economizadores.	20
3.3. Sistema Térmico-Gas.	23
3.3.1. El Compresor.	23

3.3.2. Cámara de Combustión.	23
3.3.3. La Turbina.	24
3.4. Sistema Térmico-Combustión Interna.	26
3.5. Sistemas no Convencionales de Energía.	28
3.5.1. Central Solar.	28
3.5.2. Central Eólica.	30
3.5.3. Energía Eléctrica a través de las mareas	32

CAPÍTULO 4

4. LA TURBINA A GAS.	34
4.1. Descripción general de una Turbina a Gas.	34
4.2. Principio de operación de una Turbina a Gas.	44
4.3. Funcionamiento de una Turbina a Gas.	54

CAPÍTULO 5

5. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS AUXILIARES DE UNA TURBINA A GAS.	56
5.1. Sistema de Combustible.	56
5.1.1. Recepción del combustible.	57

5.1.2. Sedimentación o Decantación.	57
5.1.3. Centrifugación de Sólidos.	59
5.1.4. Almacenamiento en los tanques de diario.	59
5.1.5. Bombeo de combustible por intermedio de bombas de transferencia	62
5.1.6. Elevación de presión.	62
5.1.7. Entrada del combustible a las boquillas para la mezcla con el oxígeno en la cámara de combustión.	62
5.2. Sistema de lubricación.	64
5.2.1. Descripción General.	64
5.2.2. Suministro y Flujo de aceite.	65
5.2.3. Filtros.	68
5.2.4. Separador de vapor de aceite.	69
5.2.5. Los Sumps o Depósitos.	69
5.2.6. Los Drenajes.	70
5.2.7. Sistema de Enfriamiento de Aceite.	70
5.2.8. Especificación del Aceite, Mezcla y Consumo..	71
5.2.9. Enfriamiento de Las Líneas de Lubricación y de Desperdicios. ...	72
5.3. Sistema de Inyección de Agua.	72
5.4. Sistema de Enfriamiento de Aire.	74

5.5. Sistema contra Incendios.	76
-------------------------------------	----

CAPÍTULO 6

6. EL RENDIMIENTO CALÓRICO DE UNA TURBINA A GAS.	85
---	----

6.1. Eficiencia de una Turbina a Gas.....	85
---	----

6.1.1. Eficiencia del Compresor.	89
---------------------------------------	----

6.1.2. Eficiencia de la Combustión.	90
--	----

6.1.3. Eficiencia en la Expansión.	90
---	----

6.1.4. Eficiencia Mecánica.	92
----------------------------------	----

6.2. Rendimiento Térmico de una Turbina a Gas.....	92
--	----

6.2.1. Factores Influyentes en el Rendimiento Térmico de una Turbina a Gas.	93
---	----

6.3. Costos de Generación.....	96
--------------------------------	----

CAPÍTULO 7

7. CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO DE UNA TURBINA A GAS.	98
--	----

7.1. Generalidades.	98
--------------------------	----

7.2. Mantenimiento en Sitio.	98
-----------------------------------	----

7.3. Parámetros Críticos de Mantenimiento.	99
---	----

7.4. Niveles de Mantenimiento.	100
7.4.1. El Nivel 1 de Mantenimiento.	101
7.4.2. El Nivel 2 de Mantenimiento.	101
7.4.3. El Nivel 3 de Mantenimiento.	102
7.5. Mantenimiento Preventivo Horario.	102
7.6. Limpieza del Compresor de la Turbina y Lavado con Agua.	105

CAPÍTULO 8

8. LA TURBINA A GAS COMO SOLUCIÓN NACIONAL A CORTO PLAZO	106
8.1. Disponibilidad de Equipamiento.	106
8.2. Tiempo de Montaje.	106

CAPÍTULO 9

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	108
-----------------------------------	-----

APÉNDICES

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS

ft	Pie
GPH	Galones por hora
HPC	Compresor de alta presión
HPT	Turbina de alta presión
KV	Kilovoltio
KWH	Kilovatio hora
Lb/min	Libras por minuto
Lt/h	Litros por hora
LP	Baja presión
LPC	Compresor de baja presión
LPR	Rotor de baja presión
LPT	Turbina de baja presión
m ³ /h	Metro cúbico por hora
ml/h	Mililitros por hora

MW	Megavatio
ppm	Partes por millón
psi	Libras por pulgada cuadrada
rpm	Revoluciones por minuto
TGB	Caja de cambios transferible
TN	Tonelada
VBV	Variable Bleed Valve (Válvulas de purga)
VIGV	Variable Inlet Guide Vane (Álabes variables de admisión)
VSV	Variable Stator Vane (Álabe variable del estator)

SIMBOLOGÍA

C_p	Calor Específico
LHV	Poder Calórico del Combustible más bajo
η_{cc}	Eficiencia en la cámara de combustión
η_t	Eficiencia térmica
Q_a	Calor ganado en la combustión
Q_r	Calor rechazado
W_c	Trabajo en la compresión
W_t	Trabajo en la turbina

ÍNDICE DE FIGURAS

		Pág.
Figura 2.1	Participación de la capacidad Instalada en la generación de energía	13
Figura 3.1	Esquema de una Central Hidráulica	16
Figura 3.2	Circuito Hidráulico	17
Figura 3.3	Circuito a Vapor	21
Figura 3.4	Esquema de una Central a Vapor	22
Figura 3.5	Circuito a Gas	24
Figura 3.6	Esquema de una Central Térmica	25
Figura 3.7	Motor de Combustión Interna	27
Figura 3.8	Panel Solar	29
Figura 3.9	Funcionamiento de una Central Solar de Torre Central	30
Figura 3.10	Generador Eólico	31
Figura 3.11	Esquema de una Central de Aprovechamiento de Energía de las Mareas	33
Figura 4.1	Generador de Gas	35
Figura 4.2	Turbina a Gas Aeroderivada	36
Figura 4.3	Turbina a Gas LM 2500.....	37
Figura 4.4	Turbina a Gas LM 5000.....	37
Figura 4.5	Turbina a Gas LM 6000.....	38
Figura 4.6	Partes interiores de la Turbina a gas.....	39
Figura 4.7A .	Componentes principales de la Turbina a Gas	41
Figura 4.7B.	Componentes principales de la Turbina a Gas.....	42
Figura 4.7C.	Componentes principales de la Turbina a Gas.....	43
Figura 4.8	Globo con Aire Comprimido	44
Figura 4.9	Globo con Aire Liberado	45
Figura 4.10	Globo con abastecimiento y pérdida de Aire	46
Figura 4.11	Globo con abastecimiento y movimiento de Carga	46
Figura 4.12	Forma esquemática de mantención de la fuerza	47
Figura 4.13	Aceleración de la Masa de Aire a causa de la Expansión de la Combustión	48
Figura 4.14	Autosuficiencia de la Máquina debido a la Energía de los Gases de Combustión	49

Figura 4.15	Procesos en la Turbina a Gas	51
Figura 4.16	Ciclo de Brayton en una Turbina a Gas	52
Figura 4.17	Diagramas P-v y T-s para un Ciclo Ideal en una Turbina a Gas	53
Figura 5.1	Sistema de control de Agua en el fondo del Tanque de Combustible	58
Figura 5.2	Reducción del Na y K del combustible por Centrifugación	61
Figura 5.3	Sistema Dual de Inyección de Agua- Combustible	63
Figura 5.4	Incidencia de la Temperatura a causa del Enfriamiento	75
Figura 6.1	Diagrama Temperatura - Entropía de un ciclo ideal para una Turbina a Gas	86
Figura 6.2	Trabajo real e ideal en el Compresor	89
Figura 6.3	Trabajo real e ideal en la turbina de Expansión	91
Figura 6.4	Curvas de Generación y Maximización con el Enhanced Sprint	95
Figura 7.1	Mantenimiento de una turbina de tipo industrial.....	103
Figura 7.2	Inspección física de una parte del combustor.....	104

ÍNDICE DE TABLAS

		Pág.
Tabla 1	Demanda de Generación Eléctrica a Nivel Nacional	4
Tabla 2	Generación Hidroeléctrica	8
Tabla 3	Generación por Interconexión	9
Tabla 4	Generación por Biomasa	9
Tabla 5	Generación a Vapor	10
Tabla 6	Generación con Gas Natural	10
Tabla 7	Generación con Motor de Combustión Interna	11
Tabla 8	Generación con Diesel	12
Tabla 9	Lubricación de la Turbina a Gas	67

ÍNDICE DE PLANOS (DIAGRAMAS DE LOS SISTEMAS AUXILIARES)

	Pág.
Diagrama 1. Sistema de lubricación de la turbina.....	78
Diagrama 2. Sistema de lubricación del generador 1.....	79
Diagrama 3. Sistema de lubricación del generador 2	80
Diagrama 4. Sistema dual de inyección de agua – combustible	81
Diagrama 5. Sistema de inyección de agua.....	82
Diagrama 6. Sistema de arranque.....	83
Diagrama 7. Sistema de lavado de agua.....	84

INTRODUCCIÓN

Constantemente la demanda de energía eléctrica crece en el país, y se siguen escuchando voces sobre posibles racionamientos.

Si bien es cierto una central hidroeléctrica dota de una considerable cantidad de energía eléctrica, su instalación no se ejecuta en un tiempo menor a dos años.

Esta tesis fundamenta su análisis en el corto tiempo de instalación y montaje que una central a gas ofrece, a más de los costos de generación que presenta.

La investigación y comparación son claves en el desarrollo de éste trabajo, sin dejar a un lado la expresividad de las ilustraciones en las figuras, las cuantificaciones en las tablas, etc.

CAPÍTULO 1

1. ASPECTOS GENERALES.

1.1 Resumen de la problemática Energética en el País.

Un problema en el cual se ha visto inmerso el Ecuador es el de no poder satisfacer adecuadamente la demanda de energía eléctrica para la población en general, y para el desarrollo industrial.

Los gobiernos de turno se han visto obligados, en los momentos más críticos, a optar por soluciones que no ponen como prioridad la seguridad de que ya no se produzcan más problemas de tipo energético.

Pero el problema de fondo es que la generación en nuestro medio depende en la mayor parte del sistema hidráulico. En realidad, esta deficiencia de energía se ha dado por la falta de disponibilidad durante períodos críticos de tiempo que justamente coinciden con el estiaje en la cuenca oriental del País, y sobretodo del río Paute durante los meses que transcurren entre noviembre y marzo.

1.2 Los problemas de los Apagones y su Incidencia en la Economía del País.

Pese a estar ya en el siglo XXI, se presentan en el país una serie de sucesos incómodos para la ciudadanía a los cuales se les conocería como racionamientos energéticos.

En el último trimestre del año 1995 se producen cortes eléctricos y se prevee que la crisis dure hasta marzo de 1996. El sector industrial invierte en la compra de autogeneradores, y la ciudadanía queda afectada por la inoperancia de todo tipo de aparatos electrodomésticos.

Las pérdidas en el sector energético ascienden a 415 millones de dólares, superando esta cifra a las ocasionadas por la guerra con el Perú, que fueron de 250 millones de dólares, según analistas.

En octubre de 1997 resurge la crisis a pesar de ciertas aseveraciones de que ya no se producirían más apagones, y así las pérdidas durante 61 días de oscuridad se aproximan a 622 millones de dólares esta vez. La esfera política en este período se ve estremecida y se reestructura el nuevo gabinete.

1.3 La Instalación de Centrales Térmicas como única Solución.

La demanda de generación eléctrica que se acrecienta cada vez más es de 26.000.000 de KWH a nivel nacional a la fecha, pero esta demanda es cubierta solo en un 80%, es decir 20.000.000 de KWH.

TABLA 1

**DEMANDA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL
AÑO 2006**

	GWH	
1.Demanda día laborable	40	
2. Producción actual		
Hidráulica	7.025,88	47,67%
Térmico	6.142,53	41,67%
Importación	1.570,47	10,65%
TOTAL	14.738,88	

El gerente de INECEL en el año 1997, Ing. Iván Rodríguez, señala que para no depender totalmente de Paute, la única solución sería incorporar al SNI 15 centrales eléctricas en todo el país, cada una de 50MW. (750 MW)

Para ratificar el hecho de la necesidad de instalar centrales de generación eléctrica, damos a continuación una cronología de algunos proyectos destinados a satisfacer la demanda energética:

En el año 1994 se comienza a gestar el proyecto Daule Peripa planificándose su inicio de operaciones para principios del año 1999, y con una capacidad de 213 MW.

En Noviembre de 1995 EMELGUR alista un proyecto Angamarca-Sinde que dota de 50 MW. para aproximadamente 80.000 usuarios.

Para este mismo año EMELGUR e INECEL alistan dos plantas de vapor a bunker a un precio de 40 millones de Marcos Alemanes, con subestaciones en Duran, Daule, Balao y Tenguel.

A principios del año 1996 la compañía SEACOAST, y la central térmica GONZALO ZEVALLOS abren operaciones; ofreciendo Seacoast los primeros 40 MW., y los restantes 110 MW. a fines de Enero del 97, mientras que Electroquil y Electroquito abren operaciones en Febrero de 1995 con 160 MW. y 80 MW. respectivamente.

En Mayo de 1995 Electroquil inaugura dos turbinas GENERAL ELECTRIC Modelo LM 6000 de 42 MW. cada una; y en este mismo mes el gobierno de turno busca una integración con el gobierno colombiano por medio de una línea

de 300 Km. de longitud entre Ecuador y Jamondino, dotándose al país de 250 MW. adicionales.

Para Junio de 1997 se inaugura una central térmica a gas en Pascuales, la Central "Dr. Enrique García Rodríguez", ubicada en el Km. 16,5 de la vía a Daule, proporcionando 102 MW. de potencia instalada, y elevando a 482,2 MW. la capacidad instalada adicional a la disponible de INECEL (en aquella época).

CAPÍTULO 2

2. LA PROBLEMÁTICA ENERGÉTICA DEL PAÍS.

2.1. Capacidad Instalada del País.

La demanda del País esta bordeando los 2590 MW. y aproximadamente el 70% de la misma es satisfecha por las centrales hidroeléctricas y el 30% restante por las centrales térmicas.

El estado espera que los proyectos hidroeléctricos satisfagan la demanda de energía en nuestro medio, y de la misma manera ayuden a la obtención de una energía más limpia.

2.2. Centrales Termoeléctricas.

Estas centrales en nuestro pais pueden ser a Gas, a Vapor y con Motores de Combustión Interna.

2.3. Centrales Hidroeléctricas.

Las centrales de Paute y San Francisco son las que mayor potencia eléctrica generan, 1050 y 230 MW., respectivamente.

TABLA 2
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA

CENTRAL	POTENCIA (MW)	TECNOLOGÍA
PAUTE	1075,00	HIDROELÉCTRICA
PUCARA	73,00	HIDROELÉCTRICA
MARCEL LANIADO	213,00	HIDROELÉCTRICA
ELECAUSTRO	38,40	HIDROELÉCTRICA
AGOYAN	157,00	HIDROELÉCTRICA
SAN FRANCISCO	224,00	HIDROELÉCTRICA
E. E. QUITO	96,90	HIDROELÉCTRICA
RIOBAMBA	13,40	HIDROELÉCTRICA
COTOPAXI	9,00	HIDROELÉCTRICA
EMELNORTE	12,70	HIDROELÉCTRICA
AMBATO	3,00	HIDROELÉCTRICA
BOLIVAR	1,35	HIDROELÉCTRICA
EMAAPQ	18,00	HIDROELÉCTRICA
LORETO	2,00	HIDROELÉCTRICA
PAPALLACTA	3,00	HIDROELÉCTRICA
ABANICO	38,50	HIDROELÉCTRICA
SIBIMBE	15,00	HIDROELÉCTRICA
LA ESPERANZA	5,80	HIDROELÉCTRICA
POZA HONDA	3,00	HIDROELÉCTRICA
CALOPE	17,20	HIDROELÉCTRICA
REGIONAL DEL SUR	2,40	HIDROELÉCTRICA
TOTAL	2021,65	

TABLA 3

GENERACIÓN POR INTERCONEXIÓN

CENTRAL	POTENCIA (KV)	TECNOLOGÍA
COLOMBIA	138	INTERCONEXIÓN
COLOMBIA	230	INTERCONEXIÓN
PERU	220	INTERCONEXIÓN
TOTAL	588	

TABLA 4

GENERACIÓN POR BIOMASA

CENTRAL	POTENCIA(MW)	TECNOLOGÍA
ING. SAN CARLOS	12,00	BIOMASA
ECOELECTRIC	27.50	BIOMASA
ECUDOS	18,50	BOMASA
TOTAL	48,00	

TABLA 5
GENERACIÓN A VAPOR

CENTRAL	POTENCIA(MW)	TECNOLOGÍA
TERMOESMERALDAS	132,50	TÉRMICA VAPOR
TRINITARIA	133,00	TÉRMICA VAPOR
GONZALO ZEVALLOS	142,40	TÉRMICA VAPOR
V. A. SANTOS	33,00	TÉRMICA VAPOR
ULYSSEAS P. BARGE	22,00	TÉRMICA VAPOR
TOTAL	462,90	

TABLA 6
GENERACIÓN CON GAS NATURAL

CENTRAL	POTENCIA(MW)	TECNOLOGÍA
MACHALA POWER	140,00	TÉRMICA G. NATURAL
TOTAL	140,00	

TABLA 7

GENERACIÓN CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA

CENTRAL	POTENCIA(MW)	TECNOLOGÍA
GUANGOPOLO	32,60	TÉRMICA MCI
DESCANSO	17,20	TÉRMICA MCI
G. HERNÁNDEZ	31,20	TÉRMICA MCI
TERMOGUAYAS	150,00	TÉRMICA MCI
GENEROCA	34,33	TÉRMICA MCI
TOTAL	265.33	

TABLA 8
GENERACIÓN CON DIESEL

CENTRAL	POTENCIA(MW)	TECNOLOGÍA
G. A. SANTOS	97,50	TÉRMICA DIESEL
G. A. TINAJERO	80,00	TÉRMICA DIESEL
ELECTROQUIL	181,00	TÉRMICA DIESEL
ENRIQUE GARCIA	96,00	TÉRMICA DIESEL
G. ZEVALLOS	20,00	TÉRMICA DIESEL
VICTORIA II	102,00	TÉRMICA DIESEL
SANTA ROSA	50,50	TÉRMICA DIESEL
EMELESA	7,20	TÉRMICA DIESEL
EMELMANABI	32,00	TÉRMICA DIESEL
EMELORO	12,60	TÉRMICA DIESEL
RIOBAMBA	2,00	TÉRMICA DIESEL
EMELNORTE	1,80	TÉRMICA DIESEL
EMELBO	2,00	TÉRMICA DIESEL
AMBATO C. LLIGUA	3,30	TÉRMICA DIESEL
EEQUITO LULUNCOTO	5,50	TÉRMICA DIESEL
EECSUR C. MONAY	6,60	TÉRMICA DIESEL
EE C. CATAMAYO	15,20	TÉRMICA DIESEL
TOTAL	715,20	




FIGURA 2.1. PARTICIPACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA (ÚLTIMOS 12 MESES).

CAPÍTULO 3

3. COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN MÁS COMUNES.

3.1. Sistema Hidroeléctrico.

La central hidroeléctrica está estructurada por los siguientes equipos:

- _El embalse.
- _La presa.
- _Canal de derivación.
- _Chimenea de equilibrio.
- _Tubería de presión.
- _Casa de máquinas.
- _Tubería de desagüe.

3.1.1. El Embalse.

Es el lugar donde se almacena el agua.

3.1.2. La Presa.

Es una construcción que se levanta sobre el lecho del río y sirve para almacenar el agua en el embalse.

3.1.3. Canal de derivación.

El canal de derivación sirve para conducir el agua del embalse hacia las unidades de generación, aguas abajo.

3.1.4. Chimenea de equilibrio.

Sirve para amortiguar los golpes de ariete que pudieran producirse en la tubería debido a la sobrepresión y/o bajada de la demanda de caudal, consecuencia de súbitas caídas de la carga.

3.1.5. Tubería de presión.

Conduce el agua desde el embalse hasta las turbinas.

3.1.6. Casa de Máquinas.

Este es el lugar donde se instalan las turbinas, los generadores, los sistemas auxiliares, los sistemas de control, protección y comando.

3.1.7. Tubería de Desagüe.

Es una tubería que conduce el agua hasta el lecho del río, aguas abajo, una vez que ha pasado por las turbinas.




FIGURA 3.1. ESQUEMA DE UNA CENTRAL HIDRÁULICA




FIGURA 3.2. CIRCUITO HIDRÁULICO

3.2. Sistema Térmico –Vapor.

En la central a vapor se producen una serie de cambios o conversiones de energía para finalmente obtener energía eléctrica.

En la central a vapor la energía primaria es un combustible, generalmente el bunker, del que se obtiene energía térmica transferida al agua la cual se convierte en vapor, y que a su vez se transforma en energía cinética para mover los álabes de la turbina. El movimiento de rotación de los álabes es energía mecánica, y finalmente la energía eléctrica se consigue con el giro del rotor de los generadores.

Una central básica a vapor la constituyen los siguientes elementos:

_Caldera.

_Turbina.

_Generador Eléctrico.

_Condensador.

_Precalentadores.

_Economizadores.

3.2.1. Caldera.

La caldera es el equipo en el cual se genera vapor a elevada presión y alta temperatura. Esta caldera es un recipiente cerrado que es abastecido con agua altamente pura. Gracias al calor producido por la combustión del combustible se produce la transformación del agua en vapor de agua.

3.2.2. Turbina.

La turbina transforma la energía térmica y potencial del vapor en energía cinética, al expandirse el vapor en las toberas de la turbina. De aquí se dirige en flujo axial hacia las zonas de más baja presión.

Cuando estos chorros de vapor a alta velocidad inciden sobre los álabes del rotor de la turbina, la energía cinética se transforma en mecánica y ésta posteriormente en eléctrica una vez que el rotor de la turbina movió al rotor del generador.

3.2.3. Generador Eléctrico.

En el generador eléctrico se realiza el cambio de energía mecánica a eléctrica. Las unidades de generación trabajan generalmente con generadores trifásicos de dos o cuatro polos, de rotor cilíndrico y su voltaje nominal en los bornes oscila entre 13,8 KV., y 25 KV.

3.2.4. Condensador.

El condensador permite la máxima expansión del vapor en la turbina ya que este tiene una presión por debajo de la atmosférica, lo que se conoce como presión de vacío. El sistema de condensación al vacío se usa en todas las grandes centrales.

Además permite recuperar el vapor condensado para reutilizarlo en un nuevo ciclo. Requiere un sistema de enfriamiento que puede ser abierto o cerrado, utilizando torres de enfriamiento.

3.2.5. Precalentadores de aire.

Aprovechan la energía calórica de los gases de escape para precalentar el aire antes de ir al hogar de la caldera.

3.2.6. Economizadores.

Luego de que los gases pasan por la caldera contienen aún cierta energía calórica. Para aprovechar esta energía calórica se precalienta el agua de alimentación en el economizador. También existen economizadores que operan con vapor proveniente de las varias extracciones de vapor de la turbina.




FIGURA 3.3 CIRCUITO A VAPOR




FIGURA 3.4. ESQUEMA DE UNA CENTRAL A VAPOR

3.3. Sistema Térmico –Gas.

En una unidad a gas se utiliza la energía desarrollada en la combustión de la mezcla combustible-aire. Los gases de la combustión se expanden en la turbina.

Una central a gas la conforman:

_El compresor.

_Cámara de combustión.

_La turbina.

3.3.1. El Compresor.

Es un elemento que va a servir para comprimir el aire, incrementando su presión y temperatura.

3.3.2. Cámara de Combustión.

Este es el lugar físico donde se produce la combustión de la mezcla aire-combustible.

3.3. La Turbina.

Aquí la energía térmica, potencial y cinética de los gases se convierte en mecánica.




FIGURA 3.5. CIRCUITO ABIERTO DE TURBINA A GAS




FIGURA 3.6 ESQUEMA DE UNA CENTRAL TÉRMICA DE TURBINA A GAS CON DOBLE COMPRESIÓN, O DE DOS EJES

3.4. Sistema Térmico-Combustión Interna

Un **motor de combustión interna** es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química contenida en un combustible que arde dentro de una cámara de combustión, que es parte importante de un motor.

Generalmente se utilizan motores de combustión interna de cuatro tiempos:

- El motor cíclico Otto, cuyo nombre proviene del técnico alemán que lo inventó, Nikolaus August Otto, es el motor convencional de gasolina que se emplea en automoción y aeronáutica.
- El motor diésel, llamado así en honor del ingeniero alemán Rudolf Diesel, funciona con un principio diferente y suele consumir gasóleo. Se emplea en instalaciones generadoras de energía eléctrica, en sistemas de propulsión naval, en camiones, autobuses y automóviles. Tanto los motores Otto como los Diésel se fabrican en modelos de dos y cuatro tiempos.
- El motor rotatorio.
- La turbina de combustión.




FIGURA 3.7. MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA

En los motores de combustión interna tanto de ciclo Otto (cuatro tiempos) como en los de dos tiempos, la inflamación/explosión se produce dentro de un recinto cerrado denominado cámara de combustión, que tiene una parte móvil (en los motores más comunes se trata del pistón) que se desplaza dentro de un cilindro con un movimiento lineal (como si fuera una bala dentro del cañón). El pistón

está unido a un mecanismo de biela-cigüeñal para transformar el movimiento lineal del pistón en giratorio del cigüeñal. En estos motores el aire y el combustible pueden venir mezclados desde el exterior, o bien puede entrar sólo aire y producirse la mezcla dentro de la propia cámara de combustión. A este tipo se le conoce como inyección directa.

3.5. Sistemas no Convencionales de Energía.

3.5.1. Central Solar.

Una central solar generadora de energía eléctrica utiliza sistemas solares de alta temperatura debido al alto rendimiento termodinámico que se produce, logrando temperaturas que llegan hasta los 3000° C mediante el uso de adecuados sistemas de espejos que concentran la luz solar.

Una central termoeléctrica de receptor central, consta de un campo de helióstatos o espejos cóncavos de gran superficie, definidos como grandes espejos de alta calidad situados sobre soportes que reflejan la luz solar hacia un punto determinado llamado receptor.

Este receptor generalmente está en una torre. En este caso, la central se denomina "central solar de torre central".

El receptor de la torre transfiere energía térmica al fluido que puede ser agua, sales fundidas, aceites, etc. Este, a su vez, transfiere su energía por medio de una caldera a otro fluido, generalmente agua, la cual se transforma en vapor que mueve los álabes de un grupo turbina-alternador produciéndose así la energía eléctrica.

Estas centrales poseen un sistema de almacenamiento de energía térmica que lo constituye aceite, rocas, agua a presión, sales fundidas, etc. Aquí el fluido secundario transfiere a este sistema de almacenamiento su calor que pasa luego por el sistema turbina-alternador.

Con el propósito de aprovechar la máxima cantidad de energía solar, los helióstatos poseen un sistema automático que le da un seguimiento al movimiento del sol, de este modo, estos helióstatos se encuentran permanentemente orientados en la posición de máximo rendimiento.

Esto se logra utilizando células fotoeléctricas y un sistema de motores que mueven a los helióstatos según los ejes. Esto es controlado por un ordenador desde el exterior.




FIGURA 3.8. PANEL SOLAR




FIGURA 3.9. FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL SOLAR DE TORRE CENTRAL

3.5.2 Central Eólica

Debido a que el estimado del 20% de energía solar que la tierra recibe se transforma en energía cinética de los vientos, y que el 35% de ésta se disipa en la zona interna de la atmósfera de 1000 m. de espesor, hace que la energía eólica presente un gran potencial de energía disponible.

La ventaja de la energía eólica es que las aeroturbinas la transforman directamente en energía mecánica.

El par motor generado en el eje de las mismas se puede utilizar para mover un generador eléctrico.

De una manera general, las aeroturbinas disponen de un sistema de control que, a partir de una determinada velocidad del viento, limita la potencia extraída del mismo para no sobrepasar la potencia nominal del generador eléctrico.

Este mismo sistema de control detiene a la aeroturbina a partir de una velocidad máxima de seguridad. Con esto se logra que la potencia generada realmente por la aeroturbina sea bastante menor a la potencia eólica disponible.




FIGURA 3.10. GENERADOR EÓLICO

3.5.3 Energía Eléctrica a través de las mareas.

En determinadas zonas del planeta se pueden producir variaciones de nivel del mar de hasta 10 m. o más por causa de las mareas.

Estas variaciones se originan por la atracción gravitatoria del sol y la luna hacia nuestro planeta. Las mareas producen grandes corrientes de agua que pueden ser aprovechadas para la generación de energía eléctrica.

Una central que aprovecha esta energía funciona de la siguiente manera: Al producirse la subida de las aguas, lo que es marea entrante, una gran masa de agua trata de equilibrar un desnivel entre el mar y la zona cerrada por los diques forzando a ésta a entrar a través de los álabes de los sistemas turbinas-generadores, produciéndose así la energía eléctrica. El agua que se ha almacenado en la bahía, o que se va almacenando en la bahía mientras dura el flujo entrante, cambia su sentido y produce un refluo con similares resultados durante la marea saliente.

La energía de las mareas puede producir una potencia de 350 MW., aproximadamente.




FIGURA 3.11 ESQUEMA DE UNA CENTRAL DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE LAS MAREAS

CAPÍTULO 4

4. LA TURBINA A GAS.

4.1. Descripción de una Turbina a Gas

La turbina a gas es una máquina en la que la energía cinética de un fluido en movimiento, es convertida en energía mecánica por el impulso o la reacción del fluido mediante una serie de pasos de hélices, o aspas, o álabes alrededor de un disco o cilindro.

De una manera general, el sistema turbina a gas lo conforman un compresor, una cámara de combustión, y la turbina propiamente dicha. Esta última extrae energía suficiente para impulsar al compresor, y generar un trabajo útil.

Los diversos tipos de turbinas se originan como una derivación producida por componentes adicionales a la entrada y a la salida del generador a gas, y también dependiendo del uso de la misma.




FIGURA 4.1. GENERADOR A GAS

En base a estos componentes adicionales se podría enlistar varios tipos de turbinas a gas tales como:

Turbina a gas Avco Lycomin T55-L-11

Turbina a gas Garret Airesearch IE990

Turbina a gas Pratt & Whitney JT3-FT4

Turbina General Electric CF6-80-C2

Turbina a gas General Electric LM2500

Turbina a gas General Electric LM5000

Turbina a gas General Electric LM6000, entre otras.



FIGURA 4.2. TURBINA A GAS AERODERIVADA




FIGURA 4.3. TURBINA A GAS LM2500




FIGURA 4.4. TURBINA A GAS LM5000




FIGURA 4.5. TURBINA A GAS LM6000




FIGURA 4.6. PARTES INTERIORES DE LA TURBINA A GAS LM6000

A la entrada de la máquina tenemos un arreglo de guías variables como parte del compresor de baja presión (LPC); el LPC de 5 etapas; un compresor de alta presión de 14 etapas con las 6 iniciales de geometría variable; un combustor anular; una turbina de alta presión de 2 etapas y una turbina de baja presión con 5 etapas. Forman parte también de la turbina, una caja de engranajes y equipos secundarios adicionales para su operación.

El rotor de baja presión (LPR) consiste del compresor de baja presión, y la turbina de baja presión, y en cualquiera de sus extremos constan las bridas para acoplarlo a la carga. El rotor de alta presión está compuesto por el compresor de

alta presión con catorce etapas, y la turbina de alta presión con dos etapas. A esto se denomina el "CORE" de la máquina.

El corazón de la máquina, también llamado el "Generador de Gases" lo conforman un compresor (HPC), el combustor y la turbina de alta (HPT). Las turbinas de alta y baja presión se conectan correspondientemente con compresores de alta y baja presión a través de dos ejes concéntricos. En la Fig. 4.7 se ilustra la descripción de la turbina a gas con sus principales componentes.




FIGURA 4.7A. COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA TURBINA A GAS




FIGURA 4.7B. COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA TURBINA A GAS




FIGURA 4.7C. COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA TURBINA A GAS

CAPÍTULO 5

5. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS AUXILIARES DE UNA TURBINA A GAS.

5.1. Sistema de Combustible.

El sistema de combustible sirve para almacenar, tratar y entregar el combustible a la máquina en la cantidad, presión y condiciones de limpieza adecuadas.

Los pasos que se dan en el funcionamiento del sistema de combustible son:

- Recepción del combustible.
- Sedimentación o decantación.
- Centrifugación de sólidos.
- Almacenamiento en los tanques de diario.
- Bombeo de combustible por intermedio de bombas de transferencia.
- Presurización del combustible.

- Entrada a las boquillas de la turbina para atomizarlo y mezclarlo con el oxígeno en la cámara de combustión.

5.1.1. Recepción del combustible.

El combustible líquido es suministrado por los carros tanques y luego es bombeado directamente a los tanques de almacenamiento en el caso de análisis. También se recibe por poliducto.

Para el caso particular de la LM6000 PA el tipo de combustible utilizado es Diesel # 2.

5.1.2. Sedimentación o Decantación.

El contenido de agua y sólidos que se manifieste en el combustible debe ser controlado. El agua, por tener una densidad mayor a la del combustible, se depositará en el fondo del tanque. Para verificar la cantidad de agua en el fondo del tanque, se puede recurrir al sistema de control por reacción química de un medio con el agua. Se introduce un peso dentro del tanque que lleva una sustancia que reacciona con el agua verificándose así la presencia de agua. (Pastas de Agua).

Usualmente, el combustible viene emulsificado por el transporte. Sin embargo, tiene que ser decantado por un tiempo de 24 horas para que se prepare antes de ser usado.

El otro punto de prevención acerca de la presencia de agua en el combustible, es evitar la presencia de microorganismos que tienden a desarrollarse en la interfase del agua y el combustible, e incluso la producción de lodos que podrían taponar los filtros del sistema, como veremos más adelante.




FIGURA 5.1. SISTEMA DE CONTROL DE H₂O EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE, Y SISTEMA DE SUCCIÓN FLOTANTE.

5.1.3. Centrifugación de Sólidos.

En este proceso interviene una máquina centrifugadora que gira aproximadamente a 6000 rpm., con lo que se logra que sólidos como sodio y el potasio, y el agua, sean lanzados por fuerza centrífuga hacia la periferia.

El sodio y el potasio, trabajando a altas temperaturas se hacen agresivos en la zona caliente de la turbina, razón por la cual deben ser eliminados.

El combustible va centrifugado a los tanques diarios permitiéndose el paso mediante la apertura de válvulas. La capacidad de flujo en esta sección va de 3500 gph a 4000 gph en cada unidad centrifugadora, existiendo 5 de ellas.

La eficiencia del centrifugador la podemos observar comparando cuantitativamente el contenido de cierta sustancia antes y después del centrifugado. Por ejemplo, si el contenido de Sodio antes del proceso de centrifugación es de 2 a 5 ppm, después del mismo es (debe ser) 0,2 a 0,5 ppm. Es decir, se debe reducir la concentración a un 10% +/-, del entrante.

5.1.4. Almacenamiento en los tanques de diario.

El almacenamiento en los tanques de diario se lo realiza en tanques cuyo material de construcción sea resistente a la corrosión y apropiado para evitar la formación de contaminantes internos. Estos tanques no deben estar formados por materiales con alto contenido de cobre o recubiertos de zinc.

La capacidad de cada uno de estos tanques es de 220.000 galones.

A la salida de los tanques se puede volver a utilizar el sistema de centrifugado en caso de que se requiera centrifugar nuevamente el combustible. Esto se logra mediante un proceso de recirculación. La General Electric permite una sumatoria de Na, K, Li. no mayor a 0,2 ppm. Si por ejemplo, una muestra en el tanque de diario trae un índice de 0,3 en la sumatoria, este combustible habrá que recircularlo para que cumpla con las especificaciones del fabricante.

Para cada entrega, muestras de combustible deben ser tomadas en puntos estratégicos:

- En la refinería (óptimo).
- En el puerto donde es entregado el combustible (óptimo).
- En los tanques de almacenamiento.
- A la salida de los tanques de almacenamiento.
- A la entrada de las centrifugadoras.
- A la salida de las centrifugadoras.
- En los tanques de diario.
- A la entrada de cada unidad.




FIGURA 5.2. REDUCCIÓN DEL NA Y K POR CENTRIFUGACIÓN

5.1.5. Bombeo de combustible por intermedio de bombas de transferencia.

Existe una transferencia del combustible de los tanques de diario hacia la succión de las bombas denominadas Booster que alcanzan una presión de 800 a 900 psi, que es aquella presión recomendada por el fabricante, para que llegue a las boquillas de atomización.

5.1.6. Elevación de la presión.

Este paso es logrado precisamente por las bombas Booster, en donde se realiza la elevación de la presión del combustible con el propósito de atomizarlo. Esta elevación de presión alcanza las 850-1000 lb/plg².

El objetivo de la atomización es otorgarle al combustible una mejor preparación para la combustión al aumentar su superficie de contacto con el oxígeno, hacer mínima la vida incandescente de la partícula, y garantizar una total combustión.

5.1.7. Entrada a las boquillas de la turbina para la mezcla con el oxígeno en la cámara de combustión.

Finalmente, luego de pasar por las boquillas, y el atomizado, el combustible se mezcla con el oxígeno y se produce la combustión. Estas boquillas que en número de 30 tienen una configuración dual, constan de un sistema primario y un sistema secundario de alimentación. Ver Figura 5.3.




FIGURA 5.3. SISTEMA DUAL DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE / AGUA

5.2. Sistema de lubricación.

5.2.1. Descripción General.

El sistema de lubricación en la máquina es requerido para perseguir los siguientes fines:

- Lubricar y enfriar cojinetes y todo elemento rotativo, permitiendo que estos giren a temperaturas aceptables. Estos cojinetes son los del rotor de alta presión y del rotor de baja presión, y los de la caja de engranajes.
- Operar los pistones impulsores para los sistemas: VIGV, VBV y VSV.
- Mantener el arrancador hidráulico principal provisto de aceite.

Los componentes del sistema de lubricación son:

- Suministradores de aceite (Bombas hidráulicas de lubricación principal de la máquina).
- Bombas de desechos (Scavenge Pumps).
- Filtros del aceite del sistema de lubricación.
- Filtros del aceite en la descarga.
- Sensores de temperatura y de flujo de aceite.
- Enfriadores de aceite.
- Válvulas de control.
- Tanque de almacenamiento.

- Separador aceite / aire.
- Drenajes.
- Colectores de aceite sucio.

5.2.2. Suministro y Flujo del aceite.

Se deposita el aceite en el tanque de almacenamiento. Bombas suministradoras (Supply Pumps), permiten el paso del aceite hacia los diversos sistemas en la máquina que requieren de lubricación como son: los cojinetes en los ejes, el sistema VIGV, el sistema VGV, el sistema VBV y el sistema VSV. Además, hacia el arrancador hidráulico y caja de engranajes.

Una vez que el aceite pasa por alguno de estos sistemas, las bombas SCAVENGE que se encuentran en las zonas de baja presión, permiten que el aceite siga fluyendo en forma efectiva. Esto se debe a que las bombas SCAVENGE producen un vacío en las zonas de baja presión, después del equipo que ha sido lubricado.

La importancia de la ubicación de las bombas de alimentación (SUPPLY) y las bombas de barrido (SCAVENGE) antes y después del sistema a lubricar, radica en la prevención de algún impedimento o mal funcionamiento en el sistema de lubricación, ya que si las bombas SUPPLY llegaran a fallar las SCAVENGE permitirán el continuo flujo de aceite, y viceversa.

La continuidad en el flujo de aceite debe ser permanente. Si por un lapso pequeño de tiempo los cojinetes no son lubricados, la fricción y las altas temperaturas a altas velocidades, provocarían daños severos e irreversibles. En la **tabla 9** se observan parámetros cuantitativos de flujo de suministro y de barrido de aceite, drenajes y salidas de aire / aceite.

TABLA 9

LUBRICACIÓN DE LA TURBINA A GAS Y SISTEMA ESCAVENGE

DESCRIPCIÓN	FLUIDO	FLUJO	PRESIÓN	TEMPERATURA
Entrada a la bomba de lubricación	aceite	10-18 GAL/ min.	0-1.0 psig.	100-120° F
Suministro de lubricación para el filtro	aceite	10-18 GAL / min.	32-10 psig.	140-160° F
Suministro de lubricación de la máquina	aceite	10-18 GAL / min.	27-68 psig	140-160° F
Descarga de desperdicios de filtros	Aceite	10-18 GAL / min.	20-80 psig	175-275° F
	aire	0.1-0.27 lb / min.		
Salidas de A, B y C	Aceite	0.1-0.5 GAL / min.	0-1.0 psig.	175-275° F
	aire	72-225 ft ³ / min.		
Salidas de D y E	Aceite	0.1-0.5 GAL / min.	0-1.0 psig.	175-275° F
	aire	15-40 ft ³ / min.		
Drenador de los Impulsadores.	aceite	0-30 ml / h	0-1.0 psig	175-275° F
Drenador VG	aceite	0-30 ml / h	0-2 in*H2O	140-160° F
Drenador de accesorios Combinados	aceite	0-10 ml / h	0-2 in*H2O	140-160° F
Drenador D y E	Aceite	0-0.5 ml / h	0-2 in*H2O	140-160° F
	aire	0-65 ft ³ / min	0-3 psig.	225-860° F

5.2.3. Filtros.

Filtros son colocados a la salida del tanque de almacenamiento y en la línea de retorno al tanque. Para la recirculación, son colocados filtros que filtran el aceite a tres micrones absolutos, manteniendo de esta manera el tanque limpio.

Estos filtros incluyen una válvula liberadora de presión (válvula de seguridad) transversal y una alarma, de esta manera, el operador quedará alertado en el caso de que exista algún impedimento en el paso del aceite.

La filtración, a la salida del tanque, evitará el paso de partículas contaminantes o sólidos que se pudieran generar en el proceso de utilización del aceite, y que, de no existir estos filtros, podrían llegar a los cojinetes causando su deterioro. El filtrado antes de retornar al tanque se debe a la posible presencia de partículas acarreadas por el desgaste que podrían generar las fricciones de rotación en el sistema, y contaminar el aceite del tanque de lubricación.

La caída de presión que se produce en los filtros de aceite no debe exceder las 40 psi. Por encima de estos niveles, sería necesario investigar la fuente de la contaminación, y reponer los filtros.

5.2.4. Separador de vapor de aceite.

Las altas temperaturas ocasionadas por la fricción en los cojinetes, y el calentamiento natural del aceite en la máquina, hacen que parte de éste se evapore. El vapor de aceite es condensado en el separador, y estas gotas son recogidas mediante líneas de drenaje que se conectan después del sistema a lubricar. Es decir, antes de las bombas SCAVENGE, quedando este aceite listo para entrar en recirculación.

5.2.5. Los Sumps o Depósitos.

Son recipientes colectores equipados con detectores magnéticos de metales. Estos colectores están ubicados al final de los drenajes de tal forma que recogen el aceite que podría estar contaminado.

Debido a que existen drenajes para cada sistema, si un detector de partículas emite señal de alarma en un colector determinado, se puede definir la tubería y su procedencia, detectando así rápidamente el lugar exacto del origen de la fuente de contaminación.

5.2.6. Los Drenajes.

Los drenajes de desechos de aceite son diseñados para mantener o manejar el flujo total de aire / aceite, en el caso de escape de aceite, ya que en operaciones normales, los drenajes tendrán poco o ningún flujo de aceite.

El aceite de los drenajes de desechos no puede ser devuelto al tanque de almacenamiento.

También tenemos desagües para los puntos A, B, C, D y E que se dirigen hacia el separador de vapor de aceite. Las presiones de desfogue permitidas a través del separador aire / aceite a plena carga, no deberán sobrepasar las 2.3 psi.

5.2.7. Sistema de Enfriamiento de Aceite.

El enfriamiento de aceite es necesario debido al calor transmitido por la fricción en los elementos rotativos dando al aceite un incremento en su temperatura que deberá ser limitada en base a su punto de inflamación.

Este enfriamiento del aceite se lo logra por los siguientes medios:

- Un sistema de intercambiadores de calor en donde actúan enfriadores. Aquí el aceite es enfriado mediante flujo de agua.
- Un equipo similar que enfría el aceite mediante flujo de aire.

5.2.8. Especificación del Aceite, Mezcla y Consumo.

El aceite utilizado en la turbina a gas para efectos de lubricación debe ser preferentemente el tipo JET II de la especificación MIL-L 23699 (para una LM 6000 PA), según el fabricante.

Esta clase de aceite sintético tiene una temperatura superior sobre el coque de entre 20° F y 50° F sobre el aceite tipo JET I, especificación MIL – L 7808.

Aceite del tipo I es recomendable en las aplicaciones que requieren más bajas temperaturas.

Debe ser evitada la mezcla de aceites MIL-L 23699 y MIL-L 7808. Si esto llegara a suceder, el tanque debe ser lavado y puesto en servicio tan pronto como sea posible.

El consumo de aceite se espera que no sobrepase a los 0,4 galones por hora (1,5 Lt/h).

Si se añade aceite adicional, éste puede ser descargado a través de los agujeros de carga de la máquina, dependiendo de la eficiencia del separador de vapor / aceite.

5.2.9. Enfriamiento de las Líneas de Lubricación y de Desperdicios.

Posterior al apagado de la máquina, el armazón posterior de la turbina TRF (suministro de lubricantes y líneas de descarga) y el armazón posterior del compresor CRF (línea de LP), requerirán de enfriamiento con aire con el fin de prevenir endurecimiento ó COKE en la línea de aceite lubricante, o de combustible.

Este flujo de aire frío pasa por entre los claros de la tubería de lubricación y provee de una capa de aire frío alrededor de las paredes de las líneas. El flujo de aire frío en la turbina a gas deberá estar a una temperatura por debajo de los 120° F, y a 25 psig.

El tiempo por el cual se requiere del flujo de aire de enfriamiento es de 1,5 horas como mínimo, después del apagado de la máquina, dando así suficiente tiempo como para que los armazones se enfríen por debajo de la temperatura de coque del aceite de lubricación o del combustible.

5.3. Sistema de Inyección de Agua.

El objetivo fundamental que persigue la inyección de agua en la turbina a gas es el de controlar los óxidos nitrosos producidos por la combustión.

En ciertos elementos metálicos de la estructura externa de una instalación, se pueden apreciar señales de lo que se denomina lluvia ácida, que son escurrimientos de agua ácida que corroen el metal, arrastrando óxido.

El agua que se inyecta debe ser un agua totalmente sin sólidos en suspensión y ningún contaminante; la dureza de ésta agua es por lo tanto cero por no contener sales como magnesio, zinc, calcio, etc. que son elementos altamente agresivos en la turbina. De este modo se evitan posibles precipitaciones en los álabes que al girar a altas revoluciones son propensos a desnivelar o desbalancear el rotor, además de evitar posibles erosiones.

Agua pura es inyectada mediante una bomba que eleva la presión de la misma a unas 1200 psi. atomizando de esta manera el líquido. Esta gota mínima de agua, en un lapso muy corto de tiempo, casi instantáneo, se convierte en vapor de agua para mezclarse con el combustible dentro del combustor.

Por el principio de $F = m \times a$, ley bajo la que opera la turbina a gas, es de esperarse que al inyectar agua aumenta la masa en el sistema y por ende la potencia (fuerza) generada. En la turbina a gas se logra un aumento de potencia de entre 6% a 8% como consecuencia de la inyección de agua.

La relación agua / combustible que se da aquí tiene valores que van desde 0,5 a 0,8 gal.H₂O / gal. de combustible.

Si el índice de la relación es 0,7 significara que por cada 7 galones de agua inyectados se consumen 10 galones de combustible. Esta turbina a gas LM 6000, consume aproximadamente 2.700 GPH de combustible (1.900 galones de agua por hora).

5.4. Sistema de Enfriamiento de Aire.

La temperatura del aire es proporcional a la velocidad. Si el aire que entra a la turbina es enfriado, éste se hará más denso, y su masa aumentará, y por ende la potencia, como consecuencia de la segunda ley: $F = m \times a$.

Equipos intercambiadores de calor actúan en este sistema. Estos se sitúan a la entrada del aire de admisión de la turbina, equipados con intercambiadores de agua fría, enfriadores de agua, o CHILLERS, y gas refrigerante. Este gas refrigerante puede ser freon o amoníaco, o generalmente uno de los nuevos refrigerantes ecológicos que son más amigables con el Medio Ambiente.

La capacidad de la refrigeración utilizada es de 3600 TN de refrigeración para dos máquinas LM 6000, 1800 TN de refrigeración para cada una. Este refrigerante enfría el agua que pasa a través de los intercambiadores por donde cruzará el aire para ser enfriado.

Cabe recordar que el flujo de aire que entra a la turbina es 300.000 ft³/min., donde una parte es para la combustión, entre el 25 y 28%, y el resto para el enfriamiento de la unidad, de aquí la alta capacidad de enfriamiento a utilizar.

El agua es enfriada por el refrigerante a 4 - 6° C, con agua a 4° C, y aire a 29°C se produce un enfriamiento masivo del aire de entrada. De este modo, se baja la temperatura del aire en el punto de admisión de la unidad y en el punto T3. (Temperatura del aire a la salida del compresor de alta).

En la Fig. 5.4 podemos apreciar la incidencia en la temperatura a causa del enfriamiento.




FIGURA 5.4. INCIDENCIA DE LA TEMPERATURA A CAUSA DEL ENFRIAMIENTO

Al bajar la temperatura T_1 , baja T_2 , y podrá ser inyectado más combustible. Esto se verifica en el aumento de área bajo la curva que indica que puedo realizar más trabajo y por consiguiente aumentar la potencia.

5.5. Sistema contra Incendios.

En el interior de cada compartimiento de la turbina y del generador se encuentran ubicados sensores térmicos y sensores de luz ultravioleta.

En el exterior se encuentran adaptadas 12 botellas de dióxido de carbono a un costado de la turbina, con una capacidad de 6m³ cada una.

Gran parte del aire es utilizado para enfriar la parte externa de la turbina, manteniéndose así un nivel o límite en la temperatura del recinto.

Cuando por haberse generado calor adicional, que puede ser producto de una llama, este aire no alcanza a enfriar y la temperatura sube, originándose de este modo un riesgo de incendio. Los sensores emiten señales que mandan a parar la máquina, y a cerrar las ventilas herméticamente, e inmediatamente comienzan a ser inyectados 36 m³ de CO₂ contenidos en las seis primeras botellas.

Si luego de haberse agotado el CO₂ del primer disparo el fuego no es apagado y éste fuego persiste, el sistema emite una señal que activa las otras seis botellas de CO₂.

Cabe mencionar la existencia de un sistema que controla las emisiones tóxicas generadas. Este sistema controla las cantidades de óxido nitroso, monóxido de carbono y dióxido de carbono que salen de la chimenea, pues existen normas

que regulan estas cantidades. Para el caso de una central a gas este valor permitido es de 42 ppm. de NOx . Este control se puede lograr mediante un sensor que es colocado en la chimenea, y analiza los gases de salida. Una vez detectado que se ha sobrepasado el nivel permitido, es recomendable incrementar la inyección de agua con el propósito de bajar los niveles de óxido nítrico.

A continuación observamos los diagramas de algunos de los sistemas auxiliares de la Turbina a Gas:

- **SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LA TURBINA**
- **SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL GENERADOR 1**
- **SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL GENERADOR 2**
- **SISTEMA DUAL DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE**
- **SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA**
- **SISTEMA DE ARRANQUE**
- **SISTEMA DE LAVADO DE AGUA**




DIAGRAMA 1 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LA TURBINA




DIAGRAMA 2 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL GENERADOR 1




DIAGRAMA 3 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL GENERADOR 2




DIAGRAMA 4 SISTEMA DUAL DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE




DIAGRAMA 5 SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA




DIAGRAMA 6 SISTEMA DE ARRANQUE




DIAGRAMA 7 SISTEMA DE LAVADO DE AGUA

CAPÍTULO 6

6. RENDIMIENTO CALÓRICO DE UNA TURBINA A GAS.

6.1. Eficiencia de una Turbina a Gas.

La eficiencia de una máquina está supeditada al nivel de aprovechamiento de la energía en el interior de la misma.

Para un ciclo ideal del sistema turbina a gas, los procesos de compresión y expansión se considerarán adiabáticos e isentrópicos. La Fig. 6.1 muestra el ciclo ideal en la turbina a gas.




FIGURA 6.1. DIAGRAMA TEMPERATURA ENTROPÍA DE UN CICLO IDEAL PARA UNA TURBINA A GAS

1 a 2 = Compresión

2 a 3 = Combustión

3 a 4 = Expansión

4 a 1 = Rechazo de calor

De la Figura anterior se observa que los valores de trabajo y calor en cada proceso son:

Trabajo en la compresión	$W_c = h_2 - h_1$
Calor que se gana en la combustión	$Q_a = h_3 - h_2$
Trabajo en la turbina	$W_t = h_3 - h_4$
Calor rechazado	$Q_r = h_4 - h_1$

Existe una eficiencia térmica del ciclo (η) que está dada por la razón entre el trabajo neto (W_n) y el calor añadido.

$$\eta_t = W_n/Q_a; \text{ donde } W_n = W_t - W_c, \text{ por lo tanto } \eta_t = (W_t - W_c)/Q_a$$

En función de las temperaturas, y considerando los calores específicos, los trabajos pueden darse de la siguiente manera:

$$W_c = C_p (T_2 - T_1)$$

$$W_t = C_p (T_3 - T_4)$$

$$Q_a = C_p (T_3 - T_2)$$

$$Q_r = C_p (T_4 - T_1)$$

En vista de esto, la eficiencia térmica sería:

$$\eta_t = ((C_p (T_3 - T_2) - C_p (T_4 - T_1)) / C_p (T_3 - T_2)) = 1 - (C_p (T_4 - T_1) / C_p (T_3 - T_2)); \text{ y}$$

debido a los procesos isentrópicos, esta eficiencia se convierte en:

$$\eta_t = 1 - T_4/T_3 = 1 - T_1/T_2.$$

Si se analiza éste último resultado se observa que la eficiencia térmica del ciclo podría ser mejorada disminuyendo la temperatura T_4 ó aumentando la temperatura T_2 . Sin embargo, las temperaturas T_1 y T_3 son temperaturas de difícil variación en su magnitud, pues éstas dependen de factores de diseño y de factores del entorno ambiental o atmosférico.

Ahora, en un ciclo real para un sistema turbina a gas, los procesos de compresión y expansión son casi adiabáticos y las variaciones de entropía son existentes o reales, y no ideales como en el caso anterior.

Existen ciertas situaciones que se dan en un ciclo real que deben ser tomadas en cuenta para el análisis de la eficiencia en cada proceso, estas son:

_La irreversibilidad en la compresión y en la expansión.

_Las caídas de presión.

_Las pérdidas mecánicas.

_Las variaciones del calor específico en relación con la temperatura.

_La variación en la masa de combustible.

Es factible entonces ir al ciclo real y verificar como se dan las eficiencias para la compresión, combustión, y expansión, respectivamente.

6.1.1. Eficiencia del Compresor.

Aquí ya no se da el proceso isentrópico ideal, si no únicamente adiabático en esta compresión. La Fig. 6.2. nos enseña que el trabajo real es mayor al ideal y que la entropía ha aumentado.

Para obtener la eficiencia del compresor relacionamos el trabajo real con el ideal así:

$$\eta = W_c \text{ ideal} / W_c \text{ real} = (h_{2'} - h_1) / (h_2 - h_1)$$




FIGURA 6.2. TRABAJO REAL E IDEAL EN EL COMPRESOR

La eficiencia en la compresión oscila en un rango de 0,85 a 0,90% dependiendo del equipo y de los rangos de operación.

6.1.2. Eficiencia en la Combustión.

La eficiencia de la combustión está sustentada en la relación que se da entre la cantidad de calor real proveniente de la combustión del combustible, y la energía disponible en dicho combustible.

Esta eficiencia oscila entre 0,97 y 0,99, y esta dada por:

$\eta_{cc} = Q_a / LHV$, donde LHV es el valor o poder calorífico del combustible más bajo, y Q_a es el calor ganado en la combustión.

6.1.3. Eficiencia en la Expansión.

El trabajo que realiza la turbina es equivalente a la variación en la cantidad de energía que pierden los gases al fluir por la turbina. La Fig. 6.3. nos muestra el trabajo real donde éste es menor al ideal, y definimos a la eficiencia de este proceso como:

$$\eta_t = W_{real} / W_{ideal} = (h_3 - h_4) / (h_3 - h_4')$$

Esta eficiencia se maneja con valores mayores a 0,90 y menores que 0,95 para diseños bien adecuados, y en función de los rangos de operación.




FIGURA 6.3. TRABAJO REAL E IDEAL EN LA EXPANSIÓN

6.1.4. Eficiencias Mecánicas.

Debido a las fricciones que se dan dentro de los mecanismos que conforman el compresor y a la turbina, se conocen las eficiencias del compresor y de la turbina, respectivamente.

6.2. Rendimiento Térmico de una Turbina a Gas.

El rendimiento térmico de una turbina a gas nos dice cual es la cantidad o el nivel de aprovechamiento de la energía calórica que se inyecta a la turbina en forma de combustible, como un sistema en sí.

Los parámetros que dan origen a este rendimiento son:

Energía producida (KW)

Cantidad de combustible (GAL)

Período de tiempo.

Ahora entonces se puede decir que la relación entre la energía producida durante un período de tiempo, y la cantidad de combustible consumido en ese mismo período, da como resultado el rendimiento térmico de la turbina a gas (KWh/GAL).

6.2.1. Factores influyentes en el Rendimiento Térmico de una Turbina a Gas.

El rendimiento de una turbina a gas puede verse alterado por factores como la temperatura ambiente y la humedad del aire, la altitud sobre el nivel del mar, el poder calórico del combustible, la presión de salida de los gases al ambiente, y la temperatura de salida de los gases.

Los tres primeros factores pueden producir una disminución en la densidad del aire, lo que hará que el compresor no actúe con la misma eficiencia.

Un aire menos denso en un volumen determinado conlleva menos masa. Al ser la masa directamente proporcional a la fuerza, no se alcanzará una producción óptima de energía, y por ende el rendimiento térmico disminuirá.

También influyen en el rendimiento la presión de salida y la temperatura.

La presión de salida de los gases al ambiente es una energía potencial que se entregó al aire, pero que no se quedó dentro de la turbina, por lo tanto será conveniente que esta presión sea baja y en el rango de 4,5 - 5 pulg. H₂O.

Algo semejante sucede con la temperatura de salida de los gases, ya que ésta es sinónimo de energía térmica que no se aprovechó dentro de la máquina.

Esta temperatura oscila en un rango de 550° C a 570° C en la LM6000 PC.

Es importante tener en cuenta estos aspectos sobre la presión y la temperatura de salida de los gases al ambiente ya que pueden ser originados por ciertas

fallas que pueden llamarse fallas de tipo externo, (también las hay de tipo interno).

Problemas en la chimenea, como una altura no adecuada, produce un aumento en la presión de salida; cualquier otra restricción en la chimenea, como demasiados silenciadores o laberintos, impedirán una salida adecuada de los gases, y un correspondiente incremento en la presión.

El poder calórico del combustible tiene su repercusión en el rendimiento térmico, ya que un combustible con alto poder calórico fomenta una mejor combustión.

Existen otras formas o maneras indirectas de poder lograr un mejor rendimiento térmico, logrando que la energía o potencia propiamente dicha aumente.

Equipos o sistemas como el SPRINT, ENHANCED SPRINT, enfriador y proveedor de agua respectivamente, dotan al sistema de una cantidad de masa mayor a la corriente, y con el principio de $F = m \times a$ se logra o se produce una potencia adicional.

En las turbinas a gas, como en la LM-6000 PA, el rendimiento térmico es de aproximadamente 13,2 KWh/gal.

Para la LM-6000 PC es de aproximadamente 14,8 KWh/gal, es decir un incremento del 12% del rendimiento para la conversión de modelo de una PA a PC.

Ahora, si tenemos una PC y le adaptamos a PC SPRINT, hay un 3% de incremento en el rendimiento, mientras que de PC SPRINT a PC ENHANCED SPRINT el incremento es de aproximadamente otro 3% en el rendimiento.

En la Fig. 6.4. se ilustra la variación de las curvas de rendimiento detallando la potencia y la temperatura de entrada de los gases para una turbina modelo PC, PC SPRINT y PC ENHANCED SPRINT.




FIGURA 6.4. CURVAS DE GENERACIÓN Y MAXIMIZACIÓN CON EL ENHANCED SPRINT

6.3. Costos de Generación

El costo variable de producción, según el CONELEC, es el costo necesario para operar y mantener la unidad o planta generadora. Este costo es función de la energía producida.

Los parámetros que intervienen dentro del análisis de los costos de producción son:

- Costo del Combustible.
- Costo del Transporte de combustible.
- Costo del Agua tratada.
- Costo de los Lubricantes.
- Costo de la Energía eléctrica para servicios auxiliares.
- Costo de los Mantenimientos programados que pueden ser de carácter preventivo o correctivo. Aquí se consideran los precios de repuestos y mano de obra para la ejecución del mantenimiento.
- Costos variables de operación.
- Costos variables de mantenimiento de los equipos y de las instalaciones usadas para el control y disminución del impacto ambiental.

Para poder calcular los componentes de los costos variables de producción se requiere hacer referencia a la generación bruta estimada para un ciclo

operativo, es decir, para un lapso de tiempo transcurrido entre dos mantenimientos mayores.

El ciclo operativo para cada unidad será declarado por el generador, al CONELEC, indicando el período y mantenimiento a realizarse en base a información del fabricante o experiencia operativa. Todos los costos se referenciarán a este lapso de tiempo.

CAPÍTULO 7

7. CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO DE UNA TURBINA A GAS.

7.1. Generalidades.

Uno de los aspectos fundamentales en lo que respecta a los cuidados que se le debe dar a la máquina turbina a gas, es el mantenimiento preventivo.

Una organización adecuada o un programa adecuado de mantenimiento preventivo puede evitar incluso ciertas reparaciones que se programan en base a las horas de trabajo de la máquina.

7.2. Mantenimiento en Sitio.

El mantenimiento en sitio significa aquel mantenimiento que se da en la localidad, planta o sitio donde opera la máquina. Este mantenimiento en sitio permite inspecciones regulares al equipo de arranque de la turbina, así como

las reparaciones externas necesarias que restauren la unidad para ponerla nuevamente en disposición de operación.

7.3. Parámetros Críticos de Mantenimiento.

Durante la operación, algunos temas críticos son monitoreados debido a la gran importancia que representan por la información que emiten sobre la buena operación y rendimiento de la turbina.

Estos parámetros son:

- _Velocidad del compresor de alta / baja presión.
- _Velocidad de la turbina de alta / baja presión.
- _La temperatura del gas a la salida de la turbina de alta presión.
- _La vibración del conjunto.
- _La presión del aceite.
- _Temperatura del aceite.
- _Tiempo de operación.

Bajo el concepto del mantenimiento en sitio existirán acciones de mantenimiento que requerirán la cesación del trabajo, y que podrían ser ejecutados corrientemente en intervalos de 4.000 horas y 8.000 horas, dependiendo del tipo de combustible.

Lo más significativo de estas inspecciones programadas es un chequeo en la turbina de alta, los compresores de la máquina, y el camino que siguen los gases calientes. Cabe anotar que la máquina presenta un número de puntos o sitios (tapones) específicamente ubicados para facilitar las inspecciones de los equipos antes mencionados. La inspección se hace mediante la introducción de equipo de fibra óptica que permite visualizar las condiciones de la mayoría de los componentes internos de la unidad.

7.4. Niveles de Mantenimiento

Con el propósito de dar apoyo a la categorización del mantenimiento de la turbina a gas, aquí se hace referencia a tres niveles básicos de mantenimiento. Estos niveles se dan de acuerdo a la capacidad de atención y especialización donde opera la unidad, y muchas veces se puede o se debe recurrir a la combinación de dos o más de estos niveles cuando las condiciones de mantenimiento así lo determinen.

Estos niveles son:

Nivel 1: Mantenimiento en el mismo lugar.

Nivel 2: Con cambio posicional de la unidad.

Nivel 3: Con restauración de la máquina, y puede implicar el uso de un banco de pruebas.

7.4.1. El Nivel 1 de Mantenimiento.

Este nivel de mantenimiento comprende aquel mantenimiento que se realiza en el lugar o sitio donde la máquina está operando, y puede ser ejecutado mediante la programación de tareas basadas en las horas de operación del equipo, o tiempo calendario. Así mismo, las tareas que no han sido programadas como producto o resultado de un desperfecto inesperado pueden formar parte del mantenimiento en este nivel.

El alcance de este mantenimiento cubre las tareas de inspeccionar las partes exteriores del equipo instalado, la limpieza del compresor (lavado axial de agua), cambio de la máquina en caso de ser necesario, y el reemplazo de los componentes del equipo periférico.

7.4.2. El Nivel 2 de Mantenimiento.

Este nivel incluye un desmantelamiento y rearmado de la máquina por segmentos o componentes. Aquí se realiza la readecuación i/o cambio de piezas o partes fuera del sitio donde opera la máquina (en taller), y se la repone en la misma instalación, o en una instalación apropiada que cuente con las herramientas especializadas requeridas.

7.4.3. El Nivel 3 de Mantenimiento.

Este nivel determina y comprende las reparaciones extensivas de la máquina o confección de las partes del equipo luego de la remoción en sitio, e instalación de los nuevos componentes. Para este caso será necesario un banco de pruebas ya que se habla aquí de restauraciones complejas.

7.5. Mantenimiento Preventivo Horario.

La turbina a gas LM 6000, durante los primeros tres años de operación, requiere de una revisión semanal, así como también lo requiere el equipo auxiliar o exterior. Estas tareas generalmente requieren la remoción o desarmado del equipo.

La inspección que se realiza semanalmente requerirá aproximadamente el tiempo de una hora de duración por hombre, y podrá ser ejecutada con la unidad operando.

Para los códigos de mantenimiento anteriormente definidos (Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3) se presentan horarios en los cuales se describen los chequeos e inspecciones recomendadas para los conjuntos turbina - generador LM 6000.



FIG.7.1. MANTENIMIENTO DE UNA TURBINA DE TIPO INDUSTRIAL




FIG.7.2. INSPECCIÓN FÍSICA DE UNA PARTE DEL COMBUSTOR

7.6. Limpieza del compresor de la turbina y lavado con agua.

Existen condiciones especiales por medio de las cuales se visualiza la necesidad de limpieza en la máquina de la turbina.

Estas condiciones son:

- _Pérdida de la presión de descarga del compresor de baja presión.
- _Pérdida de la presión de descarga del compresor de alta presión.
- _Aumento en el consumo de combustible. Baja en el rendimiento.
- _Pérdida de la potencia de salida del generador.
- _Degradación de la potencia de la máquina debido a la suciedad de los álabes del compresor de alta o de baja presión.

El procedimiento para el lavado de agua es tal que minimiza la exposición del personal de servicio a la acción del solvente de limpieza concentrado. El agua que se requiere aquí es un agua tratada y mezclada con un detergente especial para este propósito.

El lavado en condiciones de unidad fuera de servicio es más efectivo, aunque implica poner la unidad en indisponibilidad de generación por aproximadamente 10-12 horas.

CAPÍTULO 8

8. LA TURBINA A GAS COMO SOLUCIÓN NACIONAL A CORTO PLAZO.

8.1 Disponibilidad de Equipamiento.

Debido a que la existencia del equipo en el mercado internacional de la turbina a gas es mucho más alta que cualquier otro generador o sistema de generación eléctrica, es que se puede disponer de la misma en un plazo bastante corto si lo comparamos con otros sistemas de generación.

8.2 Tiempo de Montaje

El tiempo de montaje para cada uno de los varios sistemas de generación va a depender de muchos factores como: adaptabilidad, zona geográfica, disponibilidad y tipo de combustible, recursos financieros, recursos humanos, etc. Pero una vez que todos estos factores han sido establecidos, podemos decir que el tiempo de montaje va a estar entre los siguientes rangos, dependiendo ahora de la capacidad a instalarse, o tamaño de la instalación.

- Central Hidroeléctrica	3-5 años
- Central a vapor	2-4 años
- Central a gas	3-6 meses
- Central eólica	2 años
- Central solar	16-18 meses

Según el tiempo podemos observar que la central a Gas es la más rápida en instalar, lo que resulta muy conveniente si se trata de soluciones inmediatas y a corto plazo.

CAPÍTULO 9

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La demanda en el sector eléctrico nacional crece a un estimado de 180 MW anualmente, según datos estadísticos del CENACE. Algunos proyectos como Mazar podrá dotar de 140 MW de potencia al país en el año 2009. Sin embargo, la demanda se habrá incrementado en 300 MW para esa fecha.

Un cálculo simple indica que para el 2013 se necesitarán 900 MW más, y hasta ahora los proyectos que están en desarrollo no van a satisfacer esa demanda.

Al revisar los costos de instalación y montaje para una central hidroeléctrica, estos están entre los 1000 y 1200 dólares por Kilovatio de capacidad instalada; para una central térmica a vapor, el costo va de los 700 a 900 dólares por Kilovatio de capacidad instalada, mientras que el costo de Instalación de una central térmica a gas va de 500 a 600 dólares por Kilovatio de capacidad instalada.

Los gobiernos de turno, a pesar de la existencia del problema, no se han dado cuenta o no quieren hacerlo. Sería recomendable montar centrales térmicas como alternativa de gran apoyo debido a que el tiempo de instalación es corto y así mismo, el costo de instalación es bajo en comparación con los otros sistemas de generación. Muchos podrían decir que el costo de generación de una central térmica a gas es alto, pero también hay que recordar que no hay energía más cara que la que no se tiene.

APÉNDICES

APÉNDICE A


CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE POTENCIA

Cifras en MW

MES	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	2007
ENERO	1.996,9	4,5	2.087,5	5,9	2.210,1	7,9	2.383,7	2,4	2.439,9	6,9	2.607,4
FEBRERO	1.971,3	6,2	2.092,6	4,9	2.195,8	6,0	2.327,3	4,0	2.420,8	7,1	2.592,8
MARZO	1.973,6	6,2	2.095,1	6,8	2.236,8	5,3	2.355,3	6,4	2.504,9	2,4	2.564,1
ABRIL	2.003,2	6,5	2.134,3	4,6	2.232,2	8,6	2.424,2	2,8	2.492,9	4,6	2.607,0
MAYO	2.041,7	4,6	2.134,9	6,8	2.281,1	4,4	2.381,7	4,9	2.498,0	4,5	2.611,3
JUNIO	1.990,5	5,1	2.092,2	4,0	2.174,9	8,6	2.361,7	3,2	2.436,9	4,7	2.551,8
JULIO	1.940,7	6,1	2.059,8	4,5	2.152,6	6,8	2.299,6	4,7	2.407,1	4,5	2.515,0
AGOSTO	1.942,5	8,9	2.114,7	2,8	2.174,2	6,1	2.307,5	6,0	2.444,9	1,9	2.491,5
SEPTIEMBRE	2.000,2	4,5	2.089,6	7,1	2.238,2	6,5	2.384,1	4,7	2.495,2	3,1	2.573,4
OCTUBRE	2.049,3	3,5	2.120,2	7,0	2.269,2	2,0	2.314,9	9,2	2.527,4	1,7	2.570,5
NOVIEMBRE	2.085,6	3,9	2.167,4	6,1	2.299,6	2,9	2.365,8	7,0	2.531,3	5,0	2.657,9
DICIEMBRE	2.133,5	4,2	2.222,7	8,0	2.401,0	0,7	2.418,7	9,2	2.641,6	2,4	2.706,3

APÉNDICE B

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2007



APENDICE C CONSUMO ENERGETICO

	GWh	AÑO 2008	
• 1990	4791,03	Enero	1267,44
• 1991	5262,26	Febrero	1196,34
• 1992	6830,00	Marzo	1292,96
• 1993	7017,00	Abril	1322,06
• 1994	7683,00	Mayo	1314,55
• 1995	7931,00	Junio	1261,45
• 1996	8767,00	Julio	1296,65
• 1997	9782,00	Agosto	1295,54
• 1998	10290,00	Septiembre	1268,85
• 1999	9652,00	Octubre	1312,49
• 2000	9881,51	Noviembre	1271,00
• 2001	10256,97	Diciembre	1339,99
• 2002	10900,02		
• 2003	11560,91		
• 2004	12360,23		
• 2005	13111,23		
• 2006	13973,99		
• 2007	14665,86		
• 2008	15439,31		

APÉNDICE E
DECLARACIÓN DE LOS COSTOS
VARIABLES DE PRODUCCIÓN
(C.V.P.)

100%

GB. Generación Bruta	KWhb	2.16E+08	
Ciclo Operativo	horas	5000	
Potencia Efectiva	KW	43120	
CC. Costo de combustible	USD/KWh	0.064538	0.058135
Precio combustible 1	USD/uv		
Consumo combustible 1	%		
Precio combustible 2	USD/uv	0.820284	
Consumo combustible 2	%	100	
Rendimiento	KWh/uv	12.71	14.11
Potencia	MW	23	45
CTC. Costos de transporte de combustible	USD/KWh	0.001928	0.001736
Precio transporte combustible 1	USD/gal		
Precio transporte combustible 2	USD/gal	0.0245	
CLYO. Costos de lubricantes, químicos y otros	USD/KWh	0.000313	
Costo de lubricantes, químicos y otros	USD	67472.48	
CAP. Costos del agua potable	USD/KWh	0.000003	
Precio agua potable	USD/ m ³	0.13	
Consumo agua potable	m ³	4500	

APÉNDICE D

CÁLCULO DE LOS COMPONENTES DE LOS COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN (C.V.P.)

Los componentes de los costos variables de producción son:

Costos de combustible (CC) EN US\$ / KWH

$$CC = PC / RC$$

donde:

PC = Precio promedio de venta del combustible al generador.

RC = Rendimiento actual de la unidad sobre el consumo de combustible referido a la generación bruta (KWH / galón), declarados por el agente.

Costos de transporte de combustible (CTC) en US\$ / KWH.

$$CTC = PGT / RC$$

donde:

PGT = Precio del transporte por galón (US\$ / galón).

RC = Rendimiento actual de la unidad sobre el consumo de combustible referido a la generación bruta (KWH / galón), declarados por el agente.

Costos de Lubricantes Productos químicos y otros insumos (CLYO) en US\$ / KWH.

$$\text{CLYO} = \Sigma(\text{PUI} * \text{MCI}) / \text{GB}$$

donde:

PUI = Precio unitario del insumo i para el mes de la declaración.

MCI = Consumo del insumo i durante el ciclo operativo

GB = Generación bruta estimada durante el ciclo operativo (KWH)

Costo del Agua Potable (CAP) en US\$ /KWH.

$$\text{CAP} = \text{PA} * \text{CAA} / \text{GB}$$

donde:

PA = Precio del agua potable (US\$ / m³) para el mes de la declaración

CAA = Consumo de agua potable durante el ciclo operativo (m³)

GB = Generación bruta estimada durante el ciclo operativo (KWH)

Costos de Mantenimiento (CM) EN US\$ / KWH

$$CM = (RPTM + OIM + MOAM) / GB$$

donde:

RPTM = Valor de los repuestos para mantenimientos programados durante el ciclo operativo.

OIM = Valor de otros insumos para mantenimiento programado durante el ciclo operativo.

MOAM = Valor de la mano de obra adicional a ser contratada para los mantenimientos programados.

GB = Generación bruta estimada durante el ciclo operativo (KWH)

Costos variables de operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones destinados al control y mitigación del impacto ambiental (CVIAM), durante el ciclo operativo, en US\$ / KWH.

Costo de energía eléctrica para servicios auxiliares (CEE) EN US\$ / KWH.

$$CEE = ((CC + CTC + CLYO + CAP + CM + CVIAM) / (1 - CAX / GB)) * CAX / CB$$

donde:

CAX = Consumo de energía exclusivamente para servicios auxiliares de la unidad durante el ciclo operativo, en KWH.

GB = Generación bruta estimada durante el ciclo operativo (KWH)

Los Costos Variables de Producción (CVP), en US\$ / KWH, serán iguales a la suma de los costos señalados en los literales anteriores, por lo tanto:

$$\mathbf{CVP = CC + CTC + CLYO + CAP + CM + CVIAM + CEE}$$

CM. Costos de mantenimiento	USD/KWh	0.012091	
Valor de repuestos	USD	307581.2	
Valor de otros insumos	USD	646626.1	
Valor mano de obra adicional	USD	1652680	
CVIAM. Control de impacto ambiental	USD/KWh	0.000038	
Costo de control de impacto ambiental	USD	8098.56	
CEE. Costos de energía eléctrica para SS.AA	USD/KWh	0.000097	0.000089
Consumo de energía para SS.AA	kWh	265250	
CVP Costo Variable de Producción	c\$/KWh	0.079008	0.072405

APÉNDICE F CRONOGRAMA HORARIO DE MANTENIMIENTO
TABLA F.1
INSPECCIONES DE MANTENIMIENTO EN SITIO.

CHEQUEO DE INSPECCIÓN REQUERIDO	FRECUENCIA DE INSPECCIÓN	NIVEL	SEÑALAMIENTOS
Nivel del aceite de la máquina	Semanal	I	Chequear nivel de aceite
Condición general de la máquina	Semanal	I	Inspeccione los componentes externos de la maquina para la seguridad de la instalación
Montaje de la máquina	500 horas	I	Chequeo por seguridad ralladuras y deterioros
Componentes eléctricos	500 horas	I	Chequeo por seguridad ignición y carboncillos
Conexión de control	500 horas	I	Chequeo del libre movimiento en el eje

**TABLA F.2
INSPECCIONES DE MANTENIMIENTO EN SITIO**

CHEQUEO	FRECUENCIA	NIVEL	SEÑALAMIENTO
Enchufes magnéticos	500 horas	I,II,III	Chequeo continuo por acumulación de partículas
Tubería de la máquina	500 horas	I	Chequeo combustible y tuberías de aceite
Aceite lubricante	1 mes	I,II	Obtenga muestras de aceite
Filtro de combustible	2000 horas	I	Chequeo para limpieza o daño
Calibración de la termocupla	4000 horas	I	Chequeo calibración de la termocupla
Termocupla y cableado	4000 horas	I,II	Inspeccione a las 500 horas, a las 1000 horas y luego a las 4000 horas
Conexiones mecánicas	4000 horas	I	Chequear por desgaste

**TABLA F.3
INSPECCIONES DE MANTENIMIENTO EN SITIO**

CHEQUEO	FRECUENCIA	NIVEL	SEÑALAMIENTOS
Entrada de la máquina y compresor	4000 horas	I,II,III	Nivel de mantenimiento dependiendo de las condiciones de inspección
Filtro de aceite de la máquina	6 meses o 4000 horas	I	Renovar inspecciones y reemplazo de filtro
Ignición y apoyos	6 meses o 4000 horas	I	Inspecciones a las 4000 horas y después cada 12 meses
Primera etapa de la turbina	6 meses o 4000 horas	I,II	Inspeccione primero a las 500 horas y después a los 6 meses
Combustión	6 meses o 4000 horas	I,II,III	Nivel de mantenimiento dependiendo de la inspección
Boquillas del combustible	6 meses o 4000 horas	I	Inspección a las 500 horas y luego a las 4000 horas por acumulación de Carbón (coke)

**TABLA F.4
INSPECCIONES DE MANTENIMIENTO EN SITIO**

CHEQUEO	FRECUENCIA	NIVEL	SEÑALAMIENTOS
Rendimiento y control de temperatura	6 meses o 4000 horas	I,II	Chequeos por precisión, calibrar si es necesario
Limpieza del compresor	Según se requiera	I	Lavado de agua
Alineamiento del motor	Según la garantía de los monitores de vibración	I	Chequeos por precisión, calibrar si es necesario
Válvulas de paso variable y válvulas de drenaje	6 meses o 4000 horas	I	Chequeo de válvula operable manualmente
Filtro de aceite de la válvula de paso variable	6 meses o 4000 horas	I	Chequeo por presión diferencial Alta. Reemplazar cuando ΔP alcance los 20 psi.
Válvula de drenaje de rotula interior	Después de cada apagado	I	Válvula cíclica manual

TABLA F.5
INTERVALOS DE INSPECCIONES EN EL GENERADOR

CHEQUEO DE INSPECCIÓN REQUERIDO	FRECUENCIA DE INSPECCIÓN	NIVEL	SEÑALAMIENTOS
Nivel de aceite de lubricación	Semanal	I	Chequear válvula del reservorio, usar los aceites recomendados
Drenajes y anexos	Semanal	I	Chequee que el flujo se mantenga
Señales de vibración	Semanal	I	Revise los medidores Bentley Nevada para mediciones de vibración
Acoplado de la bomba de aceite	400 horas	I	Inspecciones visuales verifique separaciones de caucho, sello y metal
Aceite de lubricación	6 meses o 4000 horas	I	Se deben analizar muestras de aceite

TABLA F.6
INTERVALOS DE INSPECCIONES EN EL GENERADOR

CHEQUEO	FRECUENCIA	NIVEL	SEÑALAMIENTOS
Cojinetes	12 meses u 8000 horas	I,II	Nivel de mantenimiento dependiendo de la inspección
Instrumentación	12 meses u 8000 horas	I,II	Revisar calibración de las válvulas Bently Nevada, presión y niveles de temperatura
Aislamiento de cojinetes	12 meses u 8000 horas	I	Revisar resistencia

TABLA F.7
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUXILIAR

CHEQUEO DE INSPECCIÓN REQUERIDO	FRECUENCIA DE INSPECCIÓN	NIVEL	SEÑALAMIENTOS
Sensores de gas (Sistema contra incendios)	Determinado por el dueño	I,II	
Condiciones generales	Semanal	I	Inspección para la integridad de la unidad
Cojinete del sistema de ventilación del cuarto de la turbina	Cada mes o 700 horas	I	Lubrique los cojinetes con una pistola manual de grasa
Filtros de fluido	3 meses o 200 horas	I	Inspeccione bloqueo o alto diferencial de presión

TABLA F.8**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUXILIAR**

CHEQUEO	FRECUENCIA	NIVEL	SEÑALAMIENTOS
Cojinetes del sistema de ventilación del cuarto del generador	6 meses o 4000 horas	I	Lubrique los cojinetes con una pistola manual de grasa
Válvulas de turbina y montaje	6 meses o 4000 horas	I	Inspeccione las uniones fallas y aisladores
Termocupla y RTDs	6 meses o 4000 horas	I	Inspeccione las conexiones
Mezcla de fluidos y acoplamiento	6 meses o 4000 horas	I	Inspeccione integridad y mezclas
Panel de control	6 meses o 4000 horas	I	Revise conexiones eléctricas y limpieza

TABLA F.9
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUXILIAR

CHEQUEO	FRECUENCIA	NIVEL	SEÑALAMIENTOS
Filtros de entrada de aire	6 meses o 4000 horas	I	Limpiar cuando el medidor de vacío alcance 1.2 KPa
Aceite de lubricación del generador, sistema auxiliar, bomba de aceite de lubricación	6 meses o 4000 horas	I	Rellene los recipientes de grasa con lubricante # 910 de acuerdo a Tuthill Pump
Baterías y cargadores de batería	6 meses o 4000 horas	I	Rellene electrolito, inspeccione el peso específico y limpie la carga de la batería Ajuste voltaje flotante y ecualizadores como se requiera
Detectores infrarrojos	6 meses o 4000 horas	I	Revise el procedimiento contra incendios
Soplado de combustible de gas Perillas del eje de la válvula	6 meses o 4000 horas	I	Revise las perillas del eje por seguridad

TABLA F.10**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUXILIAR**

CHEQUEO	FRECUENCIA	NIVEL	SEÑALAMIENTOS
Módulo de control remoto de entrada / salida, drenaje de condensación Válvula de inspección	6 meses o 4000 horas	I	Válvula de inspección operable manualmente
Módulo de control remoto de enfriamiento de entrada / salida	6 meses o 4000 horas	I	Revisar la limpieza de los filtros y lavar si es necesario
Instrumentos del panel de control	1 año	I,II	Instrumentos de calibración
Sensores eléctricos y transductores	1 año	I,II	Calibrar elementos
Filtros separadores de aire / aceite	1 año	I	Cambie filtros
Válvula de soplado o expulsión del combustible gaseoso	A las 2000 horas		Se requiere de la restauración en la fábrica
Bomba de ascenso de aceite	A las 2000 horas		Reemplace los sellos axiales radiales del eje

APÉNDICE G

INSTALACIONES DE LA CENTRAL A GAS DE ELECTROQUIL



FIGURA G.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



FIGURA G.2 SISTEMA CHILLERS PARA ENFRIAMIENTO DE LA TURBINA



FIGURA G.3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE



FIGURA G.4 VISTA LATERAL DE UNA UNIDAD A GAS

BIBLIOGRAFÍA

1. ELECTRIC POWER, McGraw-Hill Companies, New York, USA, 1999.

Volumen 9. Págs. 14-16 y 38-40

2. GAS TURBINE WORLD HANDBOOK, Pequot Publishin Inc., Southport,

USA, 1998. Volumen 19. Págs. 10-25 y 146

3. GAS TURBINE WORLD HANDBOOK, Pequot Publishin Inc., Southport,

USA, 2000. Volumen 21. Págs. 39-40

4. GAS TURBINE WORLD HANDBOOK, Pequot Publishin Inc., Southport,

USA, 2001. Volumen 31. Pág. 44

5. GAS TURBINE WORLD HANDBOOK, Pequot Publishin Inc., Southport,

USA, 2004. Volumen 34. Págs. 16-22

6. GENERAL ELECTRIC MARINE & INDUSTRIAL ENGINES, LM6000 SAC

Gas Turbine Installation Design Manual, Marine & Industrial Publications,
Cincinnati, USA, 1997.

7. GUNTER SCHNEIDER, Motores Térmicos, Editorial Urmo SA., Volumen 9

8. WILLIAM W. B, Fundamentos de Turbinas, Editorial Limusa. Pág. 56-58.

9. DROUET RAFAEL, Turbina a Gas, Guayaquil, Ecuador, 2003. Págs. 15-27

10. INTRIAGO JOSÉ, La Turbina a Gas y su aplicación industrial (Tesis de
Grado, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, ESPOL,
1967).