



COMBUSTIBLE DE BAJO PUNTO DE INFLACIÓN

BLOQUE	1250 TAMBORES
GRUPO	5000 TAMBORES

OTROS PRODUCTOS

	2500 TAMBORES
	10000 TAMBORES

- a) HIDRATANTES ESPACIADOS 67 mt. MÁXIMO EN LAS 2 DIRECCIONES.
  - b) TAMBORES BAJO PUNTO INFLAMACIÓN ESTARÁN 67 mt. DE LA ESTRUCTURA MÁS PRÓXIMA, ÁREA OPERACIONAL, FUENTE DE IGNICIÓN. OTROS PRODUCTOS ESTARÁN A 33 mt.
- BPI= COMBUSTIBLES QUE TENGAN PUNTO DE INFLAMACIÓN DE 100 °F ó MENOS.  
 OP = OTROS PRODUCTOS  
 PROVEER DIQUES ALREDEDOR DE LOS GRUPOS NO MENOS DE 46 cm. DE ALTO.

NOTA: MEDIDAS EN METROS.

**DISPOSICIÓN PARA PRODUCTOS DE PETRÓLEO EN TAMBORES**

FIGURA 10